

生产保障分公司环保设施台账

设施分类	编号	设施名称	数量	所在车间/地方	使用部门负责人	主要技术参数	设备目前状态
废气防治设施	设施 1	湿法脱硫设施	2	供热车间锅炉房	赵萌	湿法脱硫塔，脱硫效率大于 94%，出口二氧化硫浓度小于 35mg/Nm ³ 。管束除雾器：DV365-2150, 6 级分离配置。框板压滤机*1, 循环泵*2, 搅拌器*2。	完好
	设施 2	SCR、SNCR 联合脱硝设施	2	供热车间锅炉房	赵萌	氮氧化物脱除率大于 86.5%，出口排放浓度小于 50mg/Nm ³ 。氨逃逸率小于 8ppm，SO ₂ /SO ₃ 转换率大于 1%。催化剂：蜂窝形，材料 TiO ₂ /V ₂ O ₅ /W ₃ O ₉ , 20*20 孔。喷枪：炉内雾化喷枪*8，	完好
	设施 3	布袋旋风除尘设施	2	供热车间锅炉房	赵萌	PPS+PTFE 布袋除尘器，滤袋 φ 133X6000mm，除尘效率大于 99%，除尘出口粉尘小于 10mg/Nm ³ ，布袋数量 916。旋风除尘：	完好

						DDCC-2300, ϕ 1400mm, 除尘效率大于 60%。	
危险废物 暂存库	设施 1	生产保障分公司危废暂存库 1#	1	原机修厂院内	梁柯	13m ³	完好
	设施 2	生产保障分公司危废暂存库 2#	1	原机修厂院内	梁柯	13m ³	完好
污染物在 线监测设 施	设施 1	锅炉房烟气在线监测设施	1	供热车间锅炉房	赵萌	雪迪龙烟气在线检测 系统, SIEMENS 型号: ULTRMAT-23, 烟尘采集 探头*1, 数据分析仪 *1。	完好
扬尘 防治设施	设施 1	洗车平台	1	供热车间煤场	赵萌	冲洗池*1, 沉淀池*1, 冲洗平台 10 米 X4 米, 冲洗泵*2	完好
	设施 2	雾炮机	1	供热车间煤场	赵萌	型号: XQ1500, 最大流 量 3m ³ /h。	完好
	设施 3	喷淋设施	1	供热车间煤场	赵萌	DN100 管道, 喷淋喷嘴 *6	完好
废水处 理设施	设施 1	渣水循环池	1	供热车间锅炉房	赵萌	渣水循环池*9, 冲渣泵 *3	完好